



Начальнику РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Житикаринского района  
Департамента по чрезвычайным ситуациям  
Костанайской области Министерства по  
чрезвычайным ситуациям Республики  
Казахстан подполковнику гражданской  
защиты  
Уразову Б.К

### Информация об устранении нарушений

Согласно предписанию от 28.03.2023 г. по проверке пожарной безопасности, в КГУ «Основная средняя школа №1 отдела образования Житикаринского района» Управления образования акимата Костанайской области устранены следующие замечания:

1. Эксплуатация электрического удлинителя на деревянной основе устранена (срок устранения - 29.03.2023 г.)
2. Эксплуатация соединения жил проводов выполненных путем скрутки устранена путем закрытия под кабель-канал (срок устранения - 29.03.2023 г.)

И.о. директора



М.Арне

Исполнитель: Аманбаева С.Т., завхоз  
Тел. 2-30-51